



- 分析图例: 全天日照0小时区域
- 全天日照1小时区域
- 全天日照2小时区域
- 全天日照3小时区域
- 全天日照4小时区域
- 全天日照5小时区域
- 全天日照6小时区域
- 全天日照7小时区域
- 全天日照8小时区域

日照分析结论: 1#-7#楼二层窗台面满足大寒日不小于3小时日照要求。